

국가공인 먹는물 수질검사기관 5호

문서번호 : 제일랩181120122

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2018년 12월 10일

발 음 : 정상북도 문정시 모전동 498
문정시국민체육진흥공단 귀하

보 남 : (주)제일랩

입 회 자 : -

36946

수 질 검 사 성적 서

1. 시 료 내 용

1. 시 료 내 용				신고번호	-
시 료 명	수영장수	검사목적	정기검사용	접수번호	181120122
의뢰인	문경시국민체육진흥공단	채수일자	2018년 12월 04일	접수일자	2018년 12월 04일
채수장소	경상북도 문경시 모전동 498			전화번호	

비고 : 판정은 공중위생관리법 시행규칙 별표2. 목록장 목수의 수질기준과 수질검사방법 등(제4조관련)의 기준에 의거합니다. 본 성적서에는 시험 의뢰목적 이외의 용도로 사용할 수 없습니다.

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
유리잔류염소	0.4 ~ 2.0 mg/L	0.68
수소이온농도	5.8~8.6	7.5
탁도	1.5 NTU이하	0.24
과망간산칼륨소비량	12 mg/L이하	3.4
대장균군(수영장수)	양성2개 이하/10ml(시험대상육수5개중)	0
비소	0.05 mg/L이하	불검출
수은	0.007 mg/L 이하	불검출
알루미늄	0.5 mg/L이하	불검출

신청인 이삼장 제1세거
 접수일자 2018.12.17
 접수번호 2868
 처리부 주민체육센터
 담당자 신미섭
 심사자

지사결재·공람
 팀장 전결
 심사일

판정	적합
수질기준초과항목	없음

(주) 제 일



2018년 12월 10일